

2022年雨花台区第二季度饮用水水质监测数据

| 采样时间 | 监测单位 | 监测区域 | 监测点类型 | 供水单位名称 | 供水人口数 | 实际供水能力 | 水样类型 | 监测点级别 | 监测点名称 | 是否合格 | 色度 | 肉眼可见物 | pH | 铁 | 锰 | 浊度 | 大肠菌群 | 细菌总数 | 余氯 |
|-----------|--------------|------|-------|-----------------|---------|---------|------|--------|---------------|------|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022/6/14 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 南京三江学院高职院 | 合格 | 5 | 无 | 7.85 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 未检出 | 0.5 | 0.1 |
| 2022/6/14 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 南京市雨花台中学(高中部) | 合格 | 5 | 无 | 7.83 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 未检出 | 0.5 | 0.1 |
| 2022/6/14 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 春江花园 | 合格 | 5 | 无 | 7.86 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 未检出 | 0.5 | 0.2 |
| 2022/6/14 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 南京锦恒酒店有限公司 | 合格 | 5 | 无 | 7.87 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 未检出 | 2 | 0.05 |
| 2022/6/21 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 东升园24幢 | 合格 | 5 | 无 | 7.85 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 未检出 | 1 | 0.05 |
| 2022/6/21 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 南京市雨花医院 | 合格 | 5 | 无 | 7.89 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 未检出 | 0.5 | 0.05 |
| 2022/6/21 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 金城华府10号楼 | 合格 | 5 | 无 | 7.85 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 未检出 | 8 | 0.05 |
| 2022/6/22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 梅山医院 | 合格 | 5 | 无 | 7.86 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 未检出 | 56 | 0.05 |
| 2022/6/22 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 时光漪韵 | 合格 | 5 | 无 | 7.84 | 0.15 | 0.05 | 0.5 | 未检出 | 1 | 0.05 |
| 2022/7/7 | 雨花台区疾病预防控制中心 | 雨花台区 | 城市水 | 南京水务集团有限公司北河口水厂 | 4000000 | 1000000 | 二次供水 | 市级(单独) | 凤翔新城二期 | 合格 | 5 | 无 | 7.85 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 未检出 | 0.5 | 0.3 |